

KVALITETSKONTROL



ROSKILDE STEN & GRUS ApS

ØDE HASTRUPVEJ 48 · BOX 44 · 4000 ROSKILDE · TLF. 70 26 57 58 · FAX 46 36 90 58 · CVR NR. 21 49 11 44

Sigteanalyse

Udtaget dato: 11.11.2010
Vare: Betongrus 0-8 mm.
Prøvenr: 10-149
Udtaget af: TL /HA
Udtagnings sted: Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
64,00	0,0	285,7	100,0
32,00	0,0	285,7	100,0
16,00	0,0	285,7	100,0
11,20	0,0	285,7	100,0
8,00	5,3	280,4	98,1
5,60	19,4	261,0	91,4
4,00	16,4	244,6	85,6
2,00	30,9	213,7	74,8
1,00	33,1	180,6	63,2
0,50	62,8	117,8	41,2
0,25	68,6	49,2	17,2
0,125	36,2	13,0	4,6
0,063	6,3	6,7	2,3
Bund:	0,0	6,7	
Udvask:	6,7		
	285,7		

U-tal, d60:d10=

Kornkurve

